

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
瑞湖泰苑	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.39	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00106	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0019	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.96	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
建龙平城府	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.55	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000838	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.88	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星港城	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.58	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000804	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.72	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御龙庭 2 期	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤ 15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤ 1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤ 0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.46	≤ 10	合格
				铜	mg/L	0.00113	≤ 1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤ 0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤ 0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤ 0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.96	≤ 3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤ 100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
绿地璀璨天城	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.74	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000632	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.96	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
复地御澜湾	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.37	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000649	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
西京府	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤ 15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤ 1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤ 0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.43	≤ 10	合格
				铜	mg/L	0.000801	≤ 1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤ 0.01	合格
				汞	mg/L	0.000071	≤ 0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤ 0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.48	≤ 3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤ 100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒大绿洲	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.92	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00146	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000091	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.80	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
云中印象	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.43	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000599	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.04	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
满庭芳	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.62	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000830	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000096	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.72	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
和汇百合湾	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.47	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000844	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0019	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00025	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.88	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
悦城金懋府	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.41	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00122	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
华宇 百花谷	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.32	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000901	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0018	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
文苑华庭	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.36	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00157	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.88	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
开源嘉苑	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.27	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00140	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
--	--	--	--	--------	-----------	-----	------	----

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万城华府	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤ 15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤ 1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤ 0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.44	≤ 10	合格
				铜	mg/L	0.000926	≤ 1.0	合格
				砷	mg/L	0.0016	≤ 0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤ 0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
				铅	mg/L	0.00036	≤ 0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.20	≤ 3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤ 100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
梧桐苑	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.40	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00120	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
尚雅名都	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	5.00	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000351	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00097	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
汇天嘉宇	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.64	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000643	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.88	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格

				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
美好新里程	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤ 15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤ 1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤ 0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.36	≤ 10	合格
				铜	mg/L	0.000712	≤ 1.0	合格
				砷	mg/L	0.0022	≤ 0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤ 0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤ 0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤ 0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤ 0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.36	≤ 3	合格
				菌落总数	CFU/mL	8	≤ 100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
桐城中央	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.48	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000673	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.76	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
月亮湾	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.96	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000296	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0012	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
居然嘉园	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)所	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.52	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000680	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	6≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.88	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
惠民西城	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.41	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00154	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00014	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.04	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
宏洋美第	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	5.99	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000547	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00065	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000099	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.24	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格

				总大肠菌群	MPN/100m L	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100m L	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒圆魏都	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	6.04	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000630	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00071	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00015	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.24	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格

				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御馨花都	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.25	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000582	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0012	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00026	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.56	≤3	合格

				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
五州帝景	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	6.39	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00136	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00076	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000088	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数	mg/L	0.24	≤3	合格

				(以 O ₂ 计)				
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
阳光绿岛	20250903	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.72	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000524	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格

				铅	mg/L	0.00020	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.12	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100m L	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100m L	未检出	不应检出	合格

2025 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星际荣域	2025 0903	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	< 5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	< 1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以 N 计）	mg/L	< 0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.19	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000708	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0023	≤0.01	合格
				汞	mg/L	< 0.00007	≤0.001	合格

		所)		镉	mg/L	< 0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	< 0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	< 0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	合格